



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 16.06.2016 r.

DZPZ-531-Zp/50/PN-49/16

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Najem zespołu urządzeń: urządzenia filtrującego i utrzymującego czystość powietrza o ustalonym sposobie kontroli zanieczyszczeń cząstkami i drobnoustrojami w środowisku oraz urządzenia wykorzystywanego do pracy laboratoryjnej w warunkach sterylnych zapewniającego przepływ jałowego powietrza – łoża laminarnej, wraz z wykonaniem instalacji i rozmieszczeniem dostarczonych urządzeń oraz zaprojektowaniem i wykonaniem niezbędnych prac budowlanych umożliwiających instalację urządzeń” – Zp/50PN-49/16.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. Zwracamy się z pytaniami czy Zamawiający dopuści zaoferowanie do przetargu kabiny urządzenia filtrującego i utrzymującego czystość powietrza), o wymiarach :
- szerokość kabiny 3,00 m i długość kabiny 2,72 m, co daje powierzchnię roboczą 8.15 m²,
- drzwi otwierane tradycyjnie o szerokości 900 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w ofercie przetargowej kabiny (urządzenia filtrującego i utrzymującego czystość powietrza) o wymiarach - szerokość kabiny 3,00 m i długość kabiny 2,72 m, co daje powierzchnię roboczą 8.15 m² oraz dopuszcza zaoferowanie drzwi otwieranych tradycyjnie o szerokości 900 mm.