

Wałbrzych 28.01.2009r.

DZPZ/28/MZ/01/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników na ciekły tlen Zp/6/PN-6/09.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

1. W nawiązaniu do treści punktu 1 niniejszego pisma (zapewne Zamawiający stosuje w swojej placówce tlen medyczny-lek) prosimy o dopisanie do SIWZ następujących wymogów:

Wykonawca dołączy do oferty:

- a) zezwolenie na wytwarzanie tlenu medycznego wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
- b) zezwolenie na prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej umożliwiające sprzedaż tlenu medycznego spoza miejsc wytwarzania wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje treści SIWZ.

2. Prosimy o zmianę w stosownych miejscach SIWZ wraz z załącznikami z „wyrób medyczny” na „produkt medyczny”, którym jest tlen medyczny ciekły.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje treści SIWZ.

3. Prosimy o zmianę w Załączniku nr 2 OFERTA polegającą na dopisaniu do tabeli cenowej kolejnych pozycji:

3 Transport tlenu medycznego ciekłego w jm. „dostawa” jednocześnie określając ilość dostaw.

4 Montaż zbiornika z parownicą w jm „opłata jednorazowa”.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje treści Załącznika nr 2 do SIWZ.

4. Prosimy o zawężenie rozpiętości pojemności zbiorników do 5-7m³, ponieważ fundament pod zbiornik 5-7m³ jest zupełnie inny niż fundament pod zbiornik np. 10m³.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

5. Prosimy o podanie w jakim dniu i pod jakim nr ogłoszenia ukazało się niniejsze ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Odp. Ogłoszenie ukazało się w dniu 27.01.2009 r., nr ogł. 28127-2009.

6. Zamawiający nie określił w umowie w ciągu ilu godzin od dnia podpisania umowy mają być zamontowane zbiorniki z parownicami, podłączone do istniejących instalacji, dokonany odbiór przez UDT i przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji, domniemać należy, że ma to być zrobione i przekazane w dniu podpisania umowy. Prosimy o dopisanie tego wymogu do Wzoru Umowy.

Odp. Po podpisaniu umowy strony ustalą możliwie najkrótszy termin montażu zbiornika na tlen ciekły wraz z parownicą. W tym wypadku oddanie zbiornika do użytkowania będzie terminem rozpoczęcia realizacji umowy.

7. Czy zamawiający posiada rezerwowe rampy butlowe zgodne z norma PN-EN 737-3 z których mógłby zasilać Szpital podczas wymiany zbiorników? Zapewne dotychczasowi dostawcy zdemontują zbiorniki w momencie niekorzystnego dla nich wyniku przetargu.

Odp. TAK

8. Proszę o wprowadzenie następujących zmian w Umowie:

a) W § 6 ust 2 dopisanie po przecinku „lub z jego zaniedbania”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

b) W § 15 prosimy o zmianę brzmienia na „Wykonawca zobowiązuje się do dotrzymania jakości dostarczonych gazów zgodnie z Farmakopeą”. Żaden przepis nie zobowiązuje do producentów tlenu medycznego do załączania jakichkolwiek dokumentów jakościowych do dostawy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 15 który brzmieć będzie: „Wykonawca zobowiązuje się do dotrzymania jakości dostarczonych gazów zgodnie z Farmakopeą”

c) W § 16 ust 5 prosimy o wykreślenie treści tego punktu w całości lub wpisanie w to miejsce:

„Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią dopuszczalne jest, tylko i wyłącznie, pod warunkiem, iż Wykonawca na 30 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy cesji zawiadomi Zamawiającego na piśmie o tym fakcie”.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

d) W § 17 ust 1a prosimy o zmianę z „wynagrodzenia określonego w §5 ust 1 umowy” na, analogicznie do § 17 ust 2 „wartości niewykonanej umowy”.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

e) W § 17 ust 3 z „Zamawiającemu” na „Stronom”.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

f) Prosimy o dodanie do umowy załącznika nr 1 o brzmieniu:

Załącznik nr 1 do umowy.

Ogólne warunki oddania w dzierżawę urządzeń do magazynowania, odparowania, mieszania oraz eksploatacji gazów.

§1

Urządzenia do magazynowania, odparowania, mieszania oraz eksploatacji gazów są własnością Wykonawcy i nie stają się częścią nieruchomości, na której są usytuowane.

§2

Zamawiający zobowiązany jest zapewnić przedstawicielowi Wykonawcy stały dostęp do zbiornika i innych urządzeń do magazynowania, odparowania, mieszania oraz eksploatacji gazów.

§3

O ewentualnych awariach lub konieczności przeprowadzenia napraw lub przeglądów Zamawiający jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę.

§4

Zamawiającemu nie wolno dokonywać napraw lub wymiany zaworów albo innych części instalacji lub zbiornika, chyba, że uzyska na takie działanie pisemne zezwolenie przedstawiciela Wykonawcy.

§5

Bezpłatne naprawy świadczone w ramach objęcia urządzeń stałym serwisem przez Wykonawcę nie obejmują zniszczeń lub uszkodzeń spowodowanych na skutek celowego działania, niedbalstwa, niedostatecznego zabezpieczenia urządzeń do magazynowania, odparowania, mieszania oraz nieprawidłowej eksploatacji urządzeń przez Zamawiającego a także przed skutkami działań osób trzecich.

§6

Prowadząc serwis urządzeń do magazynowania, odparowania, mieszania oraz eksploatacji gazów Wykonawca może skorzystać z usług podmiotów trzecich.

§7

W pobliżu zbiornika z gazem ciekłym oraz urządzeń do magazynowania, odparowania, mieszania oraz eksploatacji gazów nie jest dopuszczalne składowanie olejów, smarów i innych podobnych substancji oraz materiałów łatwopalnych.

§8

Zamawiający zobowiązany jest właściwie oznaczyć teren wokół zbiornika gazu oraz umieścić w widocznych miejscach tablice informujące o przeznaczeniu urządzeń do magazynowania, odparowania, mieszania oraz eksploatacji gazów a także tablice wymagane przez odpowiednie regulacje dotyczące BHP.

§9

Niedopuszczalna jest jakakolwiek zmiana przeznaczenia urządzeń do magazynowania, odparowania, mieszania oraz eksploatacji gazów bez jednoznacznej uprzedniej zgody Wykonawcy wyrażonej w formie pisemnej.

§10

Po zakończeniu dzierżawy demontaż zbiornika i innych urządzeń do magazynowania, odparowania, mieszania oraz eksploatacji gazów a także transport do miejsca składowania zbiorników pokrywa Zamawiający.

§11

W przypadku awarii, której skutki mogłyby zagrozić osobom lub mieniu Wykonawcy, Zamawiającego lub osób trzecich, strony umowy dołożą wszelkich starań w celu zapobieżenia szkodom lub minimalizacji ich zakresu.

§12

Wszelkie postanowienia niniejszych warunków ogólnych obowiązują o ile nie zostaną wyraźnie zmienione przez Strony umowy przy zachowaniu formy pisemnej.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Odp. Zamawiający omyłkowo nie załączył do projektu umowy Załącznika nr 1, który niniejszym załączamy o brzmieniu:

Załącznik nr 1 do umowy.

Ogólne warunki oddania w dzierżawę urządzeń do magazynowania, odparowania, mieszania oraz eksploatacji gazów.

§1

Urządzenia do magazynowania, odparowania, mieszania oraz eksploatacji gazów są własnością Wykonawcy i nie stają się częścią nieruchomości, na której są usytuowane.

§2

Zamawiający zobowiązany jest zapewnić przedstawicielowi Wykonawcy stały dostęp do zbiornika i innych urządzeń do magazynowania, odparowania, mieszania oraz eksploatacji gazów.

§3

O ewentualnych awariach lub konieczności przeprowadzenia napraw lub przeglądów Zamawiający jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę.

§4

Zamawiającemu nie wolno dokonywać napraw lub wymiany zaworów albo innych części instalacji lub zbiornika, chyba, że uzyska na takie działanie pisemne zezwolenie przedstawiciela Wykonawcy.

§5

Bezpłatne naprawy świadczone w ramach objęcia urządzeń stałym serwisem przez Wykonawcę nie obejmują zniszczeń lub uszkodzeń spowodowanych na skutek celowego działania, niedbalstwa, niedostatecznego zabezpieczenia urządzeń do magazynowania, odparowania, mieszania oraz nieprawidłowej eksploatacji urządzeń przez Zamawiającego a także przed skutkami działań osób trzecich.

§6

Prowadząc serwis urządzeń do magazynowania, odparowania, mieszania oraz eksploatacji gazów Wykonawca może skorzystać z usług podmiotów trzecich.

§7

W pobliżu zbiornika z gazem ciekłym oraz urządzeń do magazynowania, odparowania, mieszania oraz eksploatacji gazów nie jest dopuszczalne składowanie olejów, smarów i innych podobnych substancji oraz materiałów łatwopalnych.

§8

Zamawiający zobowiązany jest właściwie oznaczyć teren wokół zbiornika gazu oraz umieścić w widocznych miejscach tablice informujące o przeznaczeniu urządzeń do magazynowania, odparowania, mieszania oraz eksploatacji gazów a także tablice wymagane przez odpowiednie regulacje dotyczące BHP.

§9

Niedopuszczalna jest jakakolwiek zmiana przeznaczenia urządzeń do magazynowania, odparowania, mieszania oraz eksploatacji gazów bez jednoznacznej uprzedniej zgody Wykonawcy wyrażonej w formie pisemnej.

§10

Po zakończeniu dzierżawy demontaż zbiornika i innych urządzeń do magazynowania, odparowania, mieszania oraz eksploatacji gazów a także transport do miejsca składowania zbiorników wykonawca pokrywa we własnym zakresie.

§11

W przypadku awarii, której skutki mogłyby zagrozić osobom lub mieniu Wykonawcy, Zamawiającego lub osób trzecich, strony umowy dołożą wszelkich starań w celu zapobieżenia szkodom lub minimalizacji ich zakresu.

§12

Wszelkie postanowienia niniejszych warunków ogólnych obowiązują o ile nie zostaną wyraźnie zmienione przez Strony umowy przy zachowaniu formy pisemnej.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

*Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala*